



발 음 : 광주광역시 남구 양림로 92 (양림동)  
광주학강초등학교 학교장 귀하

61663

### 수질검사성적서

수신 : 광주학강초등학교 학교장  
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)  
발급번호 : CT771758..5  
발 급 일 : 2019년 9월 4일

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.  
이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

#### 1. 시료 내용

의뢰인	광주학강초등학교			접수일	2019년 8월 29일
시료명	정수기음용수	검사목적	정기수질검사(학교)	채수일시	2019년 8월 29일
주소	광주광역시 남구 양림로 92 (양림동)				

#### 2. 수질검사 결과

적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1]에 따르며, 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

순번	접수번호	채수장소	총대장균군 (불검출/100mL)		탁도 (NTU)	
			결과	적부	결과	적부
1	31901424	기숙사	불검출	적합	0.06	적합
2	31901425	방과후 지원실 앞	불검출	적합	0.07	적합
3	31901426	교육복지실 앞	불검출	적합	0.11	적합
4	31901427	교무실	불검출	적합	0.08	적합
5	31901428	행정실	불검출	적합	0.09	적합

## 동명생명과학원(주) 대표이사

